


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общие сведения об изделии

LPDU-14P – устройство распределения питания сети переменного тока на 14 гнездовых разъёмов IEC 60320 C13.

Распределитель питания LPDU-14P должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

Основные сведения об изделии

Наименование изделия	LPDU-14P
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС N RU Д-РУ.ОБ01.В.00109
Дата регистрации декларации о соответствии	14.06.2017
Срок действия декларации	13.06.2022

Комплектность

Распределитель питания LPDU-14P	1 шт.
Кабельный разъём powerCON, Neutrik NAC3FCA	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Технические характеристики

Количество выходов	14
Тип выходных разъёмов	IEC 60320 C13
Максимальная нагрузка на каждом выходе (+5 ... -10% в диапазоне температур +5..+40 °С), (А)	10
Устанавливаемый предохранитель, (А)	5
Максимальная общая нагрузка на LPDU, (А)	16
Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Максимальное рабочее входное напряжение, (В)	250
Пиковый ток варисторной защиты от перенапряжения по входу, (А)	6500
Подавление электромагнитных помех на частоте 1МГц (типовое), (dB)	32
Входной разъём powerCON (Neutrik)	NAC3MPA-1
Выходной (проходной) разъём powerCON (Neutrik)	NAC3MPB-1
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 292
Вес, (кг)	3,32

Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - a. наличия механических повреждений;
 - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
 - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

Свидетельство о приёмке

Устройство распределения питания LPDU-14P соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-013-43247780-2017

Дата выпуска: _____

М.П.

Ответственный за приёмку _____